ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.
ORLICKÁ LABORATOŘ - zkušební laboratoř č.1277 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Lhotka 219, 560 02 Česká Třebová, tel. 734637759, e-mail podatelna@orlab.cz
www.orlab.cz

Protokol o zkoušce č. 12258/2023

Zadavatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 109, Bystré u Poličky, 569 92
Smlouva: Smlouva o dílo 12/2020 ze dne 16.12.2020
Důvod analýzy: pravidelná kontrola
Materiál: odpadní voda
Místo odběru: **Hartmanice, ČOV odtok**
Vzorkoval: Dřímalová Eugenie Ing.
Metoda odběru: VZ 02 - Odběry vzorků odpadních vod (Akr.)
Typ vzorku: směsný A (2 hod.)
Datum zahájení odběru: 8.11.2023 6:05 **Ukončení odběru:** 8.11.2023 7:50
Datum příjmu: 8.11.2023 9:12
Datum analýz: 8.11.2023 - 16.11.2023
Kontaktní osoba: Jaroslav Bouše - starosta

Výsledky

Parametr	Jednotka	Akr.	NM	Metoda	Výsledek
teplota	°C	A	0,1	ZP 021 t	12,8
BSK 5	mg/l	A	14%	ZP 045	2
CHSK-Cr	mg/l	A	15%	ZP 044	35
nerozpuštěné látky	mg/l	A	13%	ZP 031	4
dusík amoniakální	mg/l	A	9 %	ZP 101	1,2
dusík dusičnanový	mg/l	A	7%	ZP 100	40,4
fosfor celkový	mg/l	A	13%	ZP 102a	6,13

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koficientem rozšíření k = 2. U výsledků chemických zkoušek pod mezí stanovitelnosti se nejistota měření neuvádí. U mikrobiologických zkoušek, kde je výsledek < 10 KTJ nebo je výsledek vyjádřen jako více než (>), se nejistota měření neuvádí. Vysvětlení zkratek: NM-nejistota měření, NM nezahrnuje příspěvek vyplývající z odběru vzorku, MH-mezní hodnota, NMH-nejvyšší mezní hodnota, DH-doporučená hodnota, KTJ-kolonie tvořící jednotku.. Akr-akreditace: A-zkouška v rozsahu akreditace, N-zkouška mimo rozsah akreditace, E-zkouška zajištěna externím dodavatelerm, Parametr označený písmenem t/dp (u metody)-provedeno v místě odběru vzorku/stanoven dopočtem. Plný název použité metody, včetně zdrojů, je k dispozici v příloze osvědčení o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz). Analýzy, s výjimkou externích služeb, byly provedeny na adrese laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů; bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý. Výsledky rozboru vzorku se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Laboratoř neodpovídá za výsledky, které by mohly být ovlivněny nesprávně poskytnutými informacemi zadavatelem.

V České Třebové dne: 16.11.2023

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA * č. 1277 * ORLICKÁ LABORATOŘ

Schválil: Ing. Jana Pinkasová
vedoucí laboratoře

Konec protokolu