ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.
ORLICKÁ LABORATOŘ - zkušební laboratoř č.1277 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Lhotka 219, 560 02 Česká Třebová, tel. 734637759, e-mail podatelna@orlab.cz
www.orlab.cz

Protokol o zkoušce č. 13690-13691/2023

Zadavatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 109, Bystré u Poličky, 569 92
Smlouva: Smlouva o dílo 12/2020 ze dne 16.12.2020

č. vz.	Materiál	Místo odběru / Označení vzorku
13690	pitná voda: veřejný vodovod	Hartmanice čp. 8, Penzion na Vysočině - pokoj č. 14 umyvadlo
13691	surová voda - podzemní zdroj (kat. A1)	Hartmanice, ČS a objekt chlorování - nátok surové vody

č. vz.	Datum a čas odběru		Datum příjmu	Datum analýzy		Vzorkoval	Metoda odběru
13690	12.12.2023	7:40	12.12.2023	12.12.2023	- 13.12.2023	Vraspírová Hana Bc.	VZ 01 (Akr.)
13691	12.12.2023	7:50	12.12.2023	12.12.2023	- 13.12.2023	Vraspírová Hana Bc.	VZ 01 (Akr.)

Výsledky

Parametr	Metoda	LOQ	Akr.	NM	Jednotka	13690	13691
konduktivita	ZP 026	3	A	6%	mS/m	34,7	44,8
chloridy	ZP 100	1	A	10%	mg/l	11,8	35,1

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koficientem rozšíření k = 2. U výsledků chemických zkoušek pod mezí stanovitelnosti se nejistota měření neuvádí. U mikrobiologických zkoušek, kde je výsledek < 10 KTJ nebo je výsledek vyjádřen jako více než (>), se nejistota měření neuvádí.
Vysvětlení zkratek: NM-nejistota měření, NM nezahrnuje příspěvek vyplývající z odběru vzorku, MH-mezní hodnota, NMH-nejvyšší mezní hodnota, DH-doporučená hodnota, KTJ-kolonie tvořící jednotku.. Akr-akreditace: A-zkouška v rozsahu akreditace, N-zkouška mimo rozsah akreditace, E-zkouška zajištěna externím dodavatelerm,
Parametr označený písmenem t/dp (u metody)-provedeno v místě odběru vzorku/stanoven dopočtem. Plný název použité metody, včetně zdrojů, je k dispozici v příloze osvědčení o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz). Analýzy, s výjimkou externích služeb, byly provedeny na adrese laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů; bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý. Výsledky rozboru vzorku se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Laboratoř neodpovídá za výsledky, které by mohly být ovlivněny nesprávně poskytnutými informacemi žadavatelem.
LOQ-mez stanovitelnosti použité metody

V České Třebové dne: 14.12.2023

ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA ORLICKÁ LABORATOŘ č. 1277

Schválil: Vraspírová Hana Bc.
samostatný technik

Konec protokolu