ORLICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.
ORLICKÁ LABORATOŘ - zkušební laboratoř č.1277 akreditovaná ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Lhotka 219, 560 02 Česká Třebová, tel. 734637759, e-mail podatelna@orlab.cz

Protokol o zkoušce č. 12501/2024

Zadavatel: Obec Hartmanice, Hartmanice 109, Bystré u Poličky, 569 92
Smlouva: Smlouva o dílo 12/2020 ze dne 16.12.2020
Důvod analýzy: pravidelná kontrola
Materiál: pitná voda: veřejný vodovod
Místo odběru: **Hartmanice čp. 8, Penzion na Vysočině, soc. zázemí u bazénu umyvadlo**
Vzorkoval: Vraspírová Hana Bc.
Metoda odběru: VZ 01 - Odběry vzorků pitných vod (Akr.)
Typ vzorku: b) v kohoutku u spotřebitele
Datum odběru: 20.11.2024 10:25
Datum příjmu: 20.11.2024 13:46
Datum analýz: 20.11.2024 - 10.12.2024
Kontaktní osoba: Ing. Libor Pospíšil, starosta

Výsledky

Parametr	Jednotka	Akr.	NM	Metoda	Výsledek
PFAS (suma 20)	µg/l	EA		SOP OV 385	0
perfluorobutanová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluoropentanová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluorohexanová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluoroheptanová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluoroktanová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluorononanová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluorodekanová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluoroundekanová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perflurododekanová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perflurotridekanová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluorobutansulfonová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluoropentansulfonová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluorohexansulfonová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluoroheptansulfonová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluoroktansulfonová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluorononansulfonová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluorodekansulfonová kyselina	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluoroundekansulfonová kyselin	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluorododekansulfonová kyselin	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020
perfluorotridekansulfonová kyselin	µg/l	EA		SOP OV 385	<0,0020

Uvedená nejistota měření je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koficientem rozšíření k = 2. U výsledků chemických zkoušek pod mezí stanovitelnosti se nejistota měření neuvádí. U mikrobiologických zkoušek, kde je výsledek < 10 KTJ nebo je výsledek vyjádřen jako více než (>), se nejistota měření neuvádí.
Vysvětlení zkratek: NM-nejistota měření, NM nezahrnuje příspěvek vyplývající z odběru vzorku, MH-mezní hodnota, NMH-nejvyšší mezní hodnota, DH-doporučená hodnota, SH-směrná hodnota, KTJ-kolonie tvořící jednotku.. Akr-akreditace: A-zkouška v rozsahu akreditace, N-zkouška mimo rozsah akreditace, E-zkouška zajištěna externím dodavatelerm, Parametr označený písmenem t/dp (u metody)-provedeno v místě odběru vzorku/stanoven dopočtem. Plný název použité metody, včetně zdrojů, je k dispozici v příloze osvědčení o akreditaci (www.orlab.cz, www.cai.cz). Analýzy, s výjimkou externích služeb, byly provedeny na adrese laboratoře. Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených předmětů; bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý. Výsledky rozboru vzorku se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Laboratoř neodpovídá za výsledky, které by mohly být ovlivněny nesprávně poskytnutými informacemi zadavatelem.

V České Třebové dne: 10.12.2024

Schválil: Vraspírová Hana Bc.
samostatný technik

Konec protokolu